

門川町新庁舎建設設計業務プロポーザル  
技術提案書等に関する質問と回答

門川町新庁舎建設設計業務プロポーザルに係る技術提案書等に関する質問書（様式第 14 号）について、次のとおり回答します。

番号	書類名称	質問	回答	回答日
1	実施要領、業務仕様書(案) 関連資料 1～3	〈敷地について〉 敷地、または、敷地周辺の地盤状況が把握できる資料がありましたら、ご提示ください。	敷地の北側にあります町営住宅を建設する際に実施しました地質調査(昭和 53 年)を参考にしてください。 なお、本敷地の地盤調査につきましては、今年度を実施する予定であり、調査完了後にデータの提供を行います。※別途添付：資料 A、資料 A-1	平成 29 年 10 月 12 日
2	実施要領、業務仕様書(案) 関連資料 1～3	〈敷地について〉 敷地へのアクセス道路のとりつき位置や、道幅等、現時点で具体的な計画がありましたら、資料をご提示ください。	資料 A を参考にしてください。矢印方向に拡幅予定ですが今後、調査を行いますので詳細については、決まっておられません。現況の道路幅員は 6 m です。 なお、仕様書(案)にも記載していますが別のアクセス道路の提案があればお願いします。	平成 29 年 10 月 12 日
3	業務仕様書(案)関連資料 4	〈駐車・駐輪場について〉 新庁舎に必要とされる駐車・駐輪台数は資料 4 に示された台数と同じと考えてよろしいでしょうか。駐車・駐輪台数に変更がある場合、公用、職員用、来客用に分けてその台数をご提示ください。	公用及び職員用の駐車台数は、資料 4 に示している台数で良いが来客用の台数は 80 台程度を想定しています。全ての駐車台数を確保する事が難しい場合は、来客用を最優先とし、次に公用を優先とします。駐輪台数は、30 台程度を想定します。	平成 29 年 10 月 12 日

番号	書類名称	質問	回答	回答日
4	業務仕様書(案)関連資料 4	<p>〈駐車・駐輪場について〉</p> <p>新庁舎建設敷地内へのバスの往来予定がありましたら、その頻度や、往来するバスの大きさをご提示ください。</p>	<p>現在、乗合タクシーの運行を6路線実施しています。1路線あたり往路で平均4便を役場の停留所としており、今後も活用する事を検討します。車の大きさについては、10人乗りを使用しています。</p>	平成 29 年 10 月 12 日
5	業務仕様書(案)関連資料 4	<p>〈現庁舎について〉</p> <p>現庁舎の室名一覧、及びその面積一覧、もしくは現庁舎の平面図等がありましたら、ご提示ください。</p>	<p>室名一覧については、資料Bを参考にしてください。面積等については、平面図資料B-1～3を参考にしてください。</p>	平成 29 年 10 月 12 日
6	業務仕様書(案)2・計画施設概要	<p>〈新庁舎について〉</p> <p>新庁舎における必要諸室名一覧、及びその面積一覧がありましたら、ご提示ください。</p>	<p>必要諸室名については、現況の諸室を考えていますので資料Bを参考に頂き、配置やスペースについては、今後協議しながら決定したいと思います。</p>	平成 29 年 10 月 12 日
7		<p>以下のインフラ情報をご提示いただけないでしょうか</p> <p>1) 都市ガスの有無</p> <p>2) 上下水道の整備状況（浄化槽の設置要否）</p> <p>3) 既存井戸の有無と井戸使用の可否</p>	<p>1) 都市ガスについては無く、各施設はプロパンガスを使用しています。</p> <p>2) 上下水道についてですが、下水道は無く浄化槽の設置が必要です。上水道については、道路取付位置まで給水管V P 100φが布設しています。</p> <p>3) 井戸については、設置しておりません。</p>	平成 29 年 10 月 12 日
8		<p>近隣の地盤調査データがございましたら、ご提示いただけないでしょうか。</p>	<p>番号1の回答を参考にしてください。</p>	平成 29 年 10 月 12 日