

質疑回答書

令和 3年 7月 20日

門川町 教育課長 椿原 悟

件 名 門川町学校給食センター機械設備工事

番号	図面	設計書	質疑事項	回 答
1	AC-7 AC-8		給湯室の換気扇が不明です。 ご指示ください。	本体はミニキッチン付属品(建築工事)です。 ダクトのみ計上して下さい。
2		No. 8	減圧弁①～③やスチームトラップ、高圧トラップ等の仕様が不明です。 また還水層は密閉型でしょうか、開放型でしょうか。ご指示ください。	① 及び②：減圧弁 40A, 圧力計×2, SV65×3, Yスト 65, GV20, パイプ配管 65A ③：減圧弁 32A, 圧力計×2, SV50×3, Yスト 50, GV20, パイプ配管 50A
3	P-05	No. 6	コンクリート柵が何を指しているのか不明です。 ご指示ください。	P-05 記載の受水槽廻りに設置してあるオーバーフロー・ドレン用ため柵です。
4	AC-08	No. 3	給排気グリル Φ150 の仕様が不明です。 ご指示ください。	AC-06 記載のパス用グリルです。 三菱電機 P-18GLF6 同等品として下さい。