

《資料⑦》 各処理水槽内部仕上げ

水 槽 名	床	壁	天 井
各沈砂槽 各受入槽	D種相当以上	D種相当以上	D種相当以上
中継槽 各貯留槽 汚泥貯留槽 脱水分離液相 雑排水槽 資源化設備の水槽	C種相当以上	D種相当以上	D種相当以上
硝化・脱窒素槽 その他主処理設備（固液分離 装置以前）の水槽	B種相当以上	B種相当以上 〔ただし、液面下1mより 上部の壁、天井はC種相 当以上〕	C種相当以上
放流槽 その他高度処理設備の水槽	B種相当以上	B種相当以上	B種相当以上
受水槽	無機質浸透性塗布防水	無機質浸透性塗布防水	コンクリート現し

仕上げ方法：下水道コンクリート構造物の腐食抑制技術及び防食技術マニュアル 一編著 地方共同法人 日本下水道事業団一

「第3章 下水道施設におけるコンクリート腐食抑制設計及び防食設計」による

※下地処理はパテシゴキとすること。