

質疑回答書

令和 3年 7月 20日

門川町 教育課長 椿原 悟

件 名 門川町学校給食センター電気設備工事

番号	図面	設計書	質疑事項	回 答
1	E-14 E-15 E-16	No. 23	12. 厨房機器接続工事/資材費について 手元開閉器類 1 式となっておりますが、図面において手元開閉器の記載が見当たりません。詳細内訳がございましたらご教示願います。	厨房機器は別途備品購入するため接続が必要であるが、E-16 厨房動力設備図参照の上、直結負荷は手元開閉器を計上してください。
2	E-14 E-15 E-16	No. 23	12. 厨房機器接続工事/結線費について ケーブルの配線、コンセント取付に関しては、4. 動力・空調電源設備工事の項目に含まれるとの解釈で宜しいでしょうか。また結線費に関してはコンセント・手元開閉器以外の機器への直繋ぎが対象との解釈で宜しいでしょうか。ご教示願います。	ケーブルの配線、コンセント取付は、4. 動力・空調電源設備工事の項目に含まれます。 結線費に関してはコンセント以外の手元開閉器及び機器への接続が対象となります。